



EVPÜ[®]



CERTIFIKÁT č. 00050/101/1/2017 z 2. mája 2017

Certifikačný orgán EVPÜ a.s. potvrdzuje zhodu výrobku s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok:



Koncový spínač

Typ: KS 10-81

Odvodené varianty: KS 10-0., 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x
. = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 x = 1, 2, 3

Technické údaje: 500V~, 220V~, 3A (AC-15), 0,65A (DC-13),
podmieneny skratový prúd 1000A, IP55

Klient: SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO: 36854174

Výrobca: SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

Normy: STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2015

STN EN 60947-5-1: 2005 + A1: 2010

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 00225/2017/C zo dňa 2.5.2017.

Použitie normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : 2.5.2017
do : 1.5.2020



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

053110

EVPÜ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk