



# EVPU<sup>®</sup>

**CERTIFIKÁT č. 00052/101/1/2017**  
z 2. mája 2017

Certifikačný orgán EVPU a.s. potvrdzuje zhodu výrobku s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok:



Zásuvka

Typ: IZG 6343

Odvođené varianty: : IZG 6345, IZ 6343, IZ 6345, IEG 6343,  
IEG 6345, ISG 6343, ISG 6345

Technické údaje: 380 - 415V~, 63A, 6h, IP67

Klient: SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO: 36854174

Výrobca: SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

Normy: STN EN 60309-1: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013

STN EN 60309-2: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 00227/2017/C zo dňa 2.5.2017.

Použité normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu  
je obmedzená na obdobie  
od : 2.5.2017  
do : 1.5.2020



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

053112

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)

Strana 1 / 1 FCO 62-07 rev.3