

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE.

Číslo : 810/K10/2017/Sk



My, SEZ DK a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
Slovenská republika
IČO : 36854174



vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že

následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené zariadenie, odpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadení vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Výrobok : Ohybné elektroinštalčné rúrky s mechanickou odolnosťou 320 N.

Typ : RKGL 16; RKGL 20; RKGL 25; RKGL 32;

Výrobca : SEZ DK a.s. , M. R. Štefánika 1831/46 , 026 19 Dolný Kubín
– Slovenská republika, IČO : 36854174

Účel použitia : Ukladanie a mechanické zabezpečenie elektrických vodičov v inštalčných rozvodoch, izolačná a mechanická ochrana elektrických vodičov pre univerzálne uloženie nad a predovšetkým pod omietku.

Príslušné nariadenia vlády (NV) : NV SR č. 148/2016; LVD 2014/35/EU;

Použité harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie : STN EN 61386-1: 2009;
STN EN 61386-22: 2004 + A11: 2011;

Výrobok bol posudzovaný podľa : § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999
Z. z. v znení neskorších predpisov

a je v zhode s uvedenými technickými požiadavkami vládnych nariadení a zákonov.

Posúdenie zhody bolo vykonané na základe dokumentu č. :

1130358 dňa: 16.05.2013

Miesto vydania : Dolný Kubín

Meno : Mgr. Šupa Jaroslav

Dátum vydania: 27.11.2017

Funkcia : predseda predstavenstva

Pečiatka :



Podpis :

02.