

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE.

Číslo : 819/O/2018/Sk



My, SEZ DK a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
Slovenská republika
IČO : 36854174



vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené zariadenie, odpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadení vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Výrobok: AQUA - Spínače, prepínače, striedavé prepínače, tlačítkové ovládače.

Typ : PH 012; PH 022; PH 032; PH 042; PH 052; PH 062;
– kat. číslo 1204 01-PH 012; 1204 05-PH 022; 1204 03-PH 032;
1204 04-PH 042; 1204-06-PH 052; 1204 07-PH 062;

Výrobca : KOS ELEKTRO SYSTEM Sp. z o.o., ul. Wroclawska 43,
62-300 Września, Poľsko

Účel použitia : pre zvislú montáž – na stenu a pre sieťový rozvod 250 V AC,
10 AX, IP 44.

Príslušné nariadenia vlády (NV) : NV SR č. 148/2016; LVD 2014/35/EU;

Použité harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie : EN 60669-1:1999 + A2:2008

Výrobok bol posudzovaný podľa : § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999
Z. z. v znení neskorších predpisov

a je v zhode s uvedenými technickými požiadavkami vládných nariadení a zákonov.

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s : KOS Elektro System Sp. z o.o.,
ul. Wroclawska 43,
62-300 Września, Poľsko

Na výrobok bolo vydané EÚ Vyhlásenie o zhode č.: **1A/2017** dňa: **15.11.2017**

Miesto vydania: Dolný Kubín Meno: Mgr. Jaroslav Šupa

Dátum vydania: 04.01.2018 Funkcia: predseda predstavenstva

Pečiatka:



SEZ DK a.s. ⑥
M.R.Štefánika 1831/46
026 19 DOLNÝ KUBÍN

Podpis :

VZ.