



EVPU®

CERTIFIKÁT

č. 00067/101/1/2014

z 2. apríla 2014

Žiadateľ

SEZ DK a.s.

**M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín
Slovenská republika**

IČO

36854174

Výrobca

SEZ DK a.s.

**M.R. Štefánika 1831/46, Dolný Kubín 026 19
Slovenská republika**

Výrobok
Prívodka



Typy

**IRG 1643, IRG 1632, IRG 1645, IRG 1653
CPG 1632, CPG 1643, CPG 1645**

Technické údaje

3 NPE 400 V~, 50Hz, 16A, 200/346V~, 240/415V~, IP67, trieda I

Vzorka splnila základné bezpečnostné požiadavky nasledovných Smerníc EP a Rady, transponovaných do "Nariadení vlády SR" v znení neskorších predpisov:

Smernica LVD 2006/95/EC - NV SR 308/2004 Z. z.

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami a / alebo technickými špecifikáciami:

STN EN 60309-1: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013

STN EN 60309-2: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013

Výsledky skúšok a posúdení zhody vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č. 00164/2014/C zo dňa 2.4.2014

Certifikát potvrdzuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a účelom použitia uvedených v Smerniciach EP a Rady / normami.

Certifikát je platný do: **1.4.2017**

Ing. Marek H u d á k, PhD.

Označenie



môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami EP a Rady.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právny predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

051587

EVPU a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 FCO 63-07 rev.4