

EVPÜ[®]

CERTIFIKÁT

č. 00191/101/1/2014

z 8. decembra 2014

Žiadateľ

SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO

36854174

Výrobca

SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

Výrobok

Priemyselné zásuvky, vidlica a prívodka



Typy

IZGN 6353 (zásuvka), IVGN 6353(vidlica)

Ovodené typy

IEGN 6353, IPGN 6353, ISGN 6353

Technické údaje

200V/346V//240V/415V ~, 63A, 6h, IP67

Vzorka splnila základné bezpečnostné požiadavky nasledovných Smerníc EP a Rady, transponovaných do "Nariadení vlády SR" v znení neskorších predpisov:

Smernica LVD 2006/95/EC - NV SR 308/2004 Z. z.,

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami a / alebo technickými špecifikáciami:

STN EN 60309-1:2001 + A1:2007 + A2:2013

STN EN 60309-2:2001 + A1:2007 + A2:2013

Výsledky skúšok a posúdení zhody vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č. 00505/2014/C zo dňa 8.12.2014

Certifikát potvrdzuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a účelom použitia uvedených v Smerniciach EP a Rady / normami.

Certifikát je platný do: 7.12.2017

Ing. Marek H u d á k, PhD.



Označenie

môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami EP a Rady.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

051007

EVPÜ a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk