

EVPÜ[®]



CERTIFIKÁT

č. 00192/101/1/2014

z 8. decembra 2014

Žiadateľ

SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO

36854174

Výrobca

SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

Výrobok
Zásuvka



Typ

IZG 1643

Odvozené typy

**IZG 1632, IZG 1653, IEG 1632, IEG 1643, IEG 1653, ISG 1632, ISG 1643,
ISG 1653, IE 1632, IE 1645, IS 1632, IS 1643, IS 1645, IS 1653**

Technické údaje

380V/415V ~, 16A, 6h, IP67

Vzorka splnila základné bezpečnostné požiadavky nasledovných Smerníc EP a Rady, transponovaných do "Nariadení vlády SR" v znení neskorších predpisov:

Smernica LVD 2006/95/EC - NV SR 308/2004 Z. z.,

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami a / alebo technickými špecifikáciami:


STN EN 60309-1:2001 + A1:2007 + A2:2013

STN EN 60309-2:2001 + A1:2007 + A2:2013

Výsledky skúšok a posúdení zhody vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č. **00506/2014/C** zo dňa **8.12.2014**

Certifikát potvrdzuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a účelom použitia uvedených v Smerniciach EP a Rady / normami

Certifikát je platný do: **7.12.2017**



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Označenie



môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami EP a Rady.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

051006

EVPÜ a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 FCO 63-07 rev.4