

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s.
018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
SKTC – 101



CERTIFIKÁT č. 00370/101/1/2005
zo 17. augusta 2005

EVPÚ, a.s. – Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s. Nová Dubnica, oprávnený na výkon certifikácie vydáva tento certifikát.

1. Výrobok (typ) : **Zásuvka SEZ
IZG 12543, IZG 12545, IEG 12543, IEG 12545, ISG 12543, ISG 12545**
2. Technické údaje : **125A, 380-415V, 50-60Hz, IP 67**
3. Kód KP : **31.20.27**
4. Žiadateľ : **SEZ, a.s.
M. R. Štefánika 1831/46, Dolný Kubín**
5. IČO : **31642225**
6. Výrobca : **SEZ, a.s., Ul. M. R. Štefánika 1831/46, Dolný Kubín, SR**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z.z. z 28.04.2004. Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č. 00701/05/C zo dňa 17.08.2005.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami v nasledovných technických a právnych predpisoch:

**STN EN 60309-1:2001+A11:2004
STN EN 60309-2:2001+A11: 2004**

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie od : 17.08.2005
do : 16.08.2008



Ing. Vladimír Vrtel