



EVPÚ[®]

CERTIFIKÁT

č. 00074/101/1/2014

z 8. apríla 2014

Žiadateľ

SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO

36854174

Výrobca

SEZ DK a.s.

M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

Výrobok

Nástenná zásuvka a prívodka



SEZ

Typy

IZN 3253

Odvoodené varianty

IZN 3243, IPN 3253, IPN 3243

Technické údaje

Typ IZN 3243, IPN 3243 - 32 A, 380 - 415 V~, 3P+PE, IP44

Typ IZN 3253, IPN 3253 - 32 A, 200 - 346 / 240 - 415 V~, 3P+N+PE, IP44

Vzorka splnila základné bezpečnostné požiadavky nasledovných Smerníc EP a Rady, transponovaných do "Nariadení vlády SR" v znení neskorších predpisov:

Smernica LVD 2006/95/EC - NV SR 308/2004 Z. z.,

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami a / alebo technickými špecifikáciami:

STN EN 60309-1: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013,

STN EN 60309-2: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013

Výsledky skúšok a posúdení zhody vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č. **00168/2014/C** zo dňa **8. 4. 2014**

Certifikát potvrdzuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a účelom použitia uvedených v Smerniciach EP a Rady / normami.

Certifikát je platný do: **7. 4. 2017**

Označenie



môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami EP a Rady.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právny predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

050401

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 FCO 63-07 rev.4



Ing. Marek H u d á k, PhD.