



EVPU®

CERTIFIKÁT

č. 00167/101/1/2015
z 14. decembra 2015

Žiadateľ
SEZ DK a.s.
M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO
36854174

Výrobca
SEZ DK a.s.
M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

Výrobok
Elektromerové rozvádzače



Typ
RE 2.3.1-P1

Odvožené typy

**RE 2.3.1-P0, RE 2.3.1-P2, RE 2.3.2-P2, RE 1.1-P0, RE 1.1-P1,
RE 1.1-P2, RE 1.3-P0, RE 1.3-P1, RE 1.3-P2**

Technické údaje
400/230V, 50Hz, 63A, IP44/20

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami,
harmonizovanými s uvedenými smernicami:

STN EN 61439-1: 2012, STN EN 61439-3: 2012
(Harmonizované so smernicou 2006/95/EC (LVD) transponovanej do NV SR 308/2004 Z. z.)

Výsledky skúšok a posúdení zhody vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č.
00510/2015/C zo dňa **14.12.2015**

Certifikát je platný do: **13.12.2018**

Ing. Marek Hurdák, PhD.

Označenie CE môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými
smernicami Európskeho parlamentu a Rady.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právny predpisom
môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

051338

EVPU a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 FCO 63-07 rev.5