

ES VYHLÁSENIE O ZHODE.

Číslo : 676/K1/2016/Sk



My, SEZ DK a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
Slovenská republika
IČO : 36854174



vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že

následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené zariadenie, odpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadení vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

- Výrobok :** Vstavaná zásuvka
- Typ :** SZ 16/1, SZ 16/8, SZ 16/9, SZ 16/10, SZ 16/1 BV, SZ 16/8 BV, SZ 16/9 BV, SZ 16/10 BV, SZP 6/1-1, SZP 6/8-1, SZP 6/9-1, SZP 6/10-1, SZP 6/1-3, SZP 6/8-3, SZP 6/9-3, SZP 6/10-3, SZP 6/1-5, SZP 6/8-5, SZP 6/9-5, SZP 6/10-5, V SZ/1, V SZ/8, V SZ/9, V SZ/10
- Výrobca :** SEZ DK a.s. , M. R. Štefánika 1831/46 , 026 19 Dolný Kubín
– Slovenská republika, I ČO : 36854174
- Účel použitia :** Pripojenie elektrospotrebičov 250 V, 16 A, IP20, vhodné pre montáž do horľavých materiálov triedy horľavosti A2, B, C, D, E podľa STN EN 13501-1
- Príslušné nariadenia vlády (NV) :** NV 308/2004 v znení neskorších predpisov
- Použitie harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie :** STN IEC 60884-1:2004 + A1:2007 + A2: 2014
STN EN 60695-11-5:2005
- Výrobok bol posudzovaný podľa :** § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 264 / 1999 Z.z.
v znení neskorších predpisov
- a je v zhode s uvedenými technickými požiadavkami vládných nariadení a zákonov.**

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s :
EVPÚ SKTC 101
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika
IČO : 31562507
Notifikačné číslo: 1293

Na výrobok bol vydaný certifikát – EVPÚ č.: 00169/101/1/2015 dňa: 11.01.2016
+ protokol SEZ DK a.s. č.: P002/16 12.01.2016

Miesto vydania : Dolný Kubín

Meno : Mgr. Šupa Jaroslav

Dátum vydania: 25.01.2016

Funkcia : predseda predstavenstva

Razítko :



Podpis :

v.z. *Šupa Jaroslav*