

ES VYHLÁSENIE O ZHODE.

Číslo : 677/K1/2016/Sk



My, SEZ DK a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín
Slovenská republika
IČO : 36854174



vyhlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené zariadenie, odpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadení vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Výrobok : Vstavařá žsuvka

Typ : SZ 16S/1 , SZ 16S/8 , SZ 16S/9 , SZ 16S/10

Výrobca : SEZ DK a.s. , M. R. Štefánika 1831/46 , 026 19 Dolný Kubín
– Slovenská republika, I ČO : 36854174

Účel použitia : Pripojenie elektrosпотреbičov 250 V, 16 A, IP20, vhodné pre montáž do horľavých materiálov triedy horľavosti A2, B, C, D, E podľa STN EN 13501-1

Príslušné nariadenia vlády (NV) : NV 308/2004 v znení neskorších predpisov

Použité harmonizované normy, národné normy a technické špecifikácie : STN IEC 60884-1:2004 + A1:2007 + A2: 2014
STN EN 60695-11-5:2005

Výrobok bol posudzovaný podľa : § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 264 / 1999 Z.z.
v znení neskorších predpisov

a je v zhode s uvedenými technickými požiadavkami vládných nariadení a zákonov.

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s : EVPÚ SKTC 101
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika
IČO : 31562507
Notifikačné číslo: 1293

Na výrobok bol vydaný certifikát – EVPÚ č.: 00169/101/1/2015 dňa: 11.01.2016
+ protokol SEZ DK a.s. č.: P002/16 12.01.2016

Miesto vydania : Dolný Kubín

Meno : Mgr. Šupa Jaroslav

Dátum vydania: 25.01.2016

Funkcia : predseda predstavenstva

Razítko :



Podpis :

.....
VZ. Šupa